

# 城步苗族自治县发展和改革局文件

城发改审字〔2023〕76号

## 关于城步苗族自治县蒋坊乡卫生院消防水池 建设项目实施方案的批复

城步苗族自治县卫生健康局：

报来《关于申请城步苗族自治县蒋坊乡卫生院消防水池建设项目立项的报告》《关于城步苗族自治县蒋坊乡卫生院消防水池建设项目的实施方案》等资料已收悉，并于9月27日上传资料至湖南省投资项目在线审批监管平台，项目代码：2309-430529-04-01-138925。原则上同意城步苗族自治县蒋坊乡卫生院消防水池建设项目实施方案，批复如下：

**一、项目名称：**城步苗族自治县蒋坊乡卫生院消防水池建设项目。

**二、建设地点：**城步苗族自治县蒋坊乡卫生院院内。



**三、建设规模及内容：**建设长 17.5 米，宽 11.5 米，深 3 米，总建筑面积为 195.45 平方米的消防水池，建筑结构安全等级二级，地基基础设计等级为丙级，地下室防水等级一级，混凝土强度等级 C30。

**四、总投资及来源：**项目总投资 60 万元，建设资金来源根据县财政局意见，由县一般债券资金中解决。

**五、建设期限：**3 个月。

**六、工程设计、施工、主要材料、设备采取招标的范围、方式**严格按照国家有关法律法规执行。

**七、优化工程设计，强化建设质量监督，确保工程建设质量，严格资金管理，早日发挥建设项目社会效益。**

城步苗族自治县发展和改革委员会

2023 年 10 月 7 日

行政审批专用章

4305000056914